

## THƯ MỜI BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các đơn vị lắp đặt HT khí y tế tại Việt Nam**

Bệnh viện đa khoa Hà Đông đang có nhu cầu tiếp nhận Báo giá để tham khảo xây dựng giá cho gói thầu với nội dung cụ thể như sau:

### **I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá**

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, Số 2 – Bế Văn Đàn – Hà Đông – Hà Nội.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

+ Nguyễn Việt Hồng – Nhân viên Phòng Vật tư TBVT

+ Điện thoại: 0961380110

+ Email: vtytbvhd@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá

Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận văn thư – Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Số 2- Bế Văn Đàn – Hà Đông - Hà Nội)

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 15/01/2026 đến ngày 26/01/2026.

Lưu ý: Các báo giá nhận sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của Báo giá: Tối thiểu 60 ngày.

### **II. Nội dung Yêu cầu báo giá**

1. Danh mục: (Theo phụ lục đính kèm)

2. Địa điểm thi công: Bệnh viện Đa khoa Hà Đông.

3. Thời gian thi công dự kiến: Ngay sau khi có kết quả trúng thầu và ký kết hợp đồng kinh tế.

4. Dự kiến về điều khoản thanh toán hợp đồng: Thời hạn dự kiến thanh toán trong vòng 60 ngày kể từ khi bàn giao đầy đủ hồ sơ chứng từ đúng quy định cho Bệnh viện. Hình thức thanh toán bằng chuyển khoản.

Các nhà thầu quan tâm tới khảo sát thực tế tại dự án đề cung cấp bảng báo giá kèm theo các hồ sơ sau :

- Giấy xác nhận ủy quyền của nhà sản xuất hoặc đại lý được ủy quyền hợp pháp tại Việt Nam

- Catalog vật tư, thiết bị

- Bản vẽ thiết kế kỹ thuật

- Biện pháp thi công (Biện pháp cung cấp lắp đặt đáp ứng yêu cầu kỹ thuật,

có giải pháp dự phòng khí y tế để không làm ảnh hưởng tới quá trình cấp khí y tế của bệnh viện )

- Tiến độ cung cấp hàng hóa và lắp đặt .

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BGĐ Bệnh viện
- Ban truyền thông (để thông báo trên Website của Bệnh viện);
- Lưu: VT;



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Thành Vinh*



## PHỤ LỤC

(Kèm theo thư mời báo giá của Bệnh viện đa khoa Hà Đông ngày 15/01/2026)

Gói thầu: Di dời kết nối hệ thống khí y tế từ nhà khí trung tâm với trung tâm kỹ thuật cao (tòa nhà F) và tòa nhà G

| STT | Tên danh mục                            | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                    |
|-----|-----------------------------------------|--------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Cung cấp và lắp đặt ống đồng D53.98mm   | Mét    | 80       | Ống đồng thẳng dài 2,9 mét / 1 cây, có nắp bịt 2 đầu, độ dày $\geq 1,2\text{mm}$                    |
| 2   | Cung cấp và lắp đặt ống đồng D34.93mm   | Mét    | 160      | Ống đồng thẳng dài 2,9 mét / 1 cây, có nắp bịt 2 đầu, độ dày $\geq 1\text{mm}$                      |
| 3   | Lắp đặt ống đồng D28.58mm               | Mét    | 80       | Tận dụng ống cũ của bệnh viện<br>Phân loại ống<br>Vệ sinh ống đồng, khử khuẩn và lắp đặt hoàn thiện |
| 4   | Cung cấp và lắp đặt ống đồng D22.22mm   | Mét    | 40       | Ống đồng thẳng dài 2,9 mét / 1 cây, có nắp bịt 2 đầu, độ dày $\geq 1\text{mm}$                      |
| 5   | Cung cấp và lắp đặt co đồng D54         | cái    | 15       | Phù hợp chủng loại ống đồng                                                                         |
| 6   | Cung cấp và lắp đặt co đồng D35         | cái    | 30       | Phù hợp chủng loại ống đồng                                                                         |
| 7   | Cung cấp và lắp đặt co đồng D28         | cái    | 16       | Phù hợp chủng loại ống đồng                                                                         |
| 8   | Cung cấp và lắp đặt co đồng D22         | cái    | 8        | Phù hợp chủng loại ống đồng                                                                         |
| 9   | Cung cấp và lắp đặt tê đồng D54         | cái    | 2        | Phù hợp chủng loại ống đồng                                                                         |
| 10  | Cung cấp và lắp đặt tê đồng D35         | cái    | 4        | Phù hợp chủng loại ống đồng                                                                         |
| 11  | Cung cấp và lắp đặt tê đồng D28         | cái    | 4        | Phù hợp chủng loại ống đồng                                                                         |
| 12  | Cung cấp và lắp đặt tê đồng D22         | cái    | 2        | Phù hợp chủng loại ống đồng                                                                         |
| 13  | Cung cấp và lắp đặt măng xông đồng D54  | cái    | 27       | Phù hợp chủng loại ống đồng                                                                         |
| 14  | Cung cấp và lắp đặt măng xông đồng D35  | cái    | 55       | Phù hợp chủng loại ống đồng                                                                         |
| 15  | Cung cấp và lắp đặt măng xông đồng D28  | cái    | 27       | Phù hợp chủng loại ống đồng                                                                         |
| 16  | Cung cấp và lắp đặt măng xông đồng D22  | cái    | 14       | Phù hợp chủng loại ống đồng                                                                         |
| 17  | Cung cấp và lắp đặt côn thu đồng D54-42 | cái    | 1        | Phù hợp chủng loại ống đồng                                                                         |
| 18  | Cung cấp và lắp đặt giá đỡ ống đồng     | bộ     | 25       | Giá đỡ hoàn thiện lắp đặt ống đồng                                                                  |

| STT | Tên danh mục | Đơn vị | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật                                                                                                                      |
|-----|--------------|--------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |              |        |          | Puritanbennet.<br>-Bình làm ẩm dung dịch 250ml có vách chia nước, làm từ vật liệu Polycarbonat, có thể hấp tiệt trùng hơi ẩm 121 độ C |